

ОАО «Химкинский водоканал»

141400, г. Химки, Нагорное ш., 5.

Тел/факс 571-75-11

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

№ 380 К

от «15» апреля 2016 г.

Основание письмо-заявка Вх. №631 от 13.04.2016 года

Причина обращения проектирование и строительство

Объект «Многоквартирный жилой дом», расположенный по адресному ориентиру: Московская область, город Химки, микрорайон Сходня, улица 7-ой Гвардейской дивизии, владение 2.

Кадастровый номер земельного участка 50:10:0060221:69
50:10:0060221:70

Заказчик ПК «ЖСК Сходня-5»

Срок действия условий на подключение 5 лет

Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения (адрес, координаты):

- в существующую канализационную сеть Д=200мм, проходящую вдоль улицы 7-ой Гвардейской дивизии, в районе владения 2, согласно прилагаемой схеме.

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения)

Выполнить:

-Проект сетей и сооружений канализации объекта (не менее 2-х экземпляров) согласовать с ОАО «Химкинский водоканал», один экземпляр проекта возврату не подлежит;

-Приёмочные гидравлические испытания, промывку, смонтированной канализации выполнить в соответствии СНиП 3 05.04-85* (при участии представителя эксплуатирующей организации), заключив договор строительного контроля над строительством сетей водоотведения;

-Предусмотреть прокладку канализации из труб ВЧШГ или полимерных материалов.

На период строительства:

-Канализование осуществить в инвентарные биотуалеты;

-Вывоз жидких бытовых отходов из биотуалетов осуществить по договору специализированной организацией в сливные пункты центральной канализации. Тел.8-929-999-01-67, 8-495-571-75-11;

-Проектом предусмотреть очистные сооружения с оборотным водоснабжением типа «Мойдодыр» для мойки а/машин и другой строительной техники. Заключить договор на вывоз отходов с очистных сооружений в места согласованные с ГСЦ СЭН.

Общие условия:

- Присоединение-врезку в существующие сети построенных для объекта сетей канализации выполнить силами специализированной подрядной организацией под надзором служб ОАО «Химкинский водоканал» (тел. 570-90-33, 575-09-93).
- По окончании строительства сетей и сооружений водоотведения объекта передать в ОАО «Химкинский водоканал» исполнительно-техническую документацию на построенные сети и сооружения: 1экз. на бумаге, 1экз. на электронном носителе.

Отметки лотков в месте (местах) подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения **определить проектом.**

Разрешенный сброс объема бытовой канализации и режим водоотведения:

Расход сточных вод - 102 куб.м/сут.

Нормативы водоотведения - раздел 10 п.п. 135-146 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г №644, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод - приложение №2 и №3 П.П.РФ №644 от 29.07.2013г.

Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод раздел III п.п.82-85 П.П.РФ №644 от 29.07.2013г

Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов - ПП Р.Ф. №317 от 10.04.2013г.

Граница эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя - **точка подключения к централизованной системе водоотведения.**

Генеральный директор
ОАО «Химкинский водоканал»

_____ А.А. Макаров

«___» _____ 201__ г.